



jednostka wentylacyjna V=500 m<sup>3</sup>/h, nawiewno-wywiewna, z nagrzewnicą wstępną, z wymiennikiem krzyżowym, sys. antyzamrożeniowy, np prod. ZEHNDER typu ComfoAir 550 Basic VV podwieszona na ścianie + regulator 3 stopniowy

jednostka wentylacyjna V=500 m<sup>3</sup>/h, nawiewno-wywiewna, z nagrzewnicą wstępną, z wymiennikiem krzyżowym, sys. antyzamrożeniowy, np prod. ZEHNDER typu ComfoAir 550 Basic VV podwieszona na ścianie + regulator 3 stopniowy

Zestawienie pomieszczeń Przed szkole  
Draawsko

Lp.	Nazwa	Pow. [m <sup>2</sup> ]
1	Korytarz	10,13
2	Gabinet dyrektora	12,80
3	Gabinet logopedyczny	3,36
4	WC personel	1,98
5	Szafnia	30,37
6	Sala zabaw I	55,18
7	Sala zabaw II	52,36
8	Kuchnia	16,35
9	Biuro	2,47
10	Korytarz	1,80
11	Ksero	1,31
12	Korytarz	4,36
13	Korytarz	4,60
14	Pralnia	2,60
15	Kuchnia	3,41
16	Zębiec do piwnicy	
17	Spiżarnia	4,67
18	Pomieszczenie gospodarcze	2,76
19	Pomieszczenie gospodarcze	1,15
20	WC	1,25
21	Przedsiobek	1,24
22	WC	12,02
23	Pomieszczenie gospodarcze	4,79
24	WC	12,80
25	Pomieszczenie gospodarcze rzczem	5,10
		248,86

Powierzchnia użytkowa: 249,51 m<sup>2</sup>  
 Powierzchnia zabudowy: 298,27 m<sup>2</sup>  
 Kubatura: 1148,34 m<sup>3</sup>

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE  
 "ZODIAK" - EWA ZAWISTOWSKA  
 ul. Zabobyców Włah Pomorskiego 41; 64-965 Okonak  
 tel./fax 67 266 91 18, kom. 695 385 007  
 e-mail: ewa@zod2.pl

**PROJEKT BUDOWLANY**

TEMAT: Projekt wentylacji mechanicznej  
 OBIEKT: Budynek gminnego przedszkola publicznego  
 ul. Jana Brzechwy w Draawsku  
 INWESTOR: GMINA DRAAWSKO ul. Niedoocda 22a  
 64-713 Draawsko Wlkp

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY  
 BRANŻA: SANITARNA

AUTORYZY DOKUMENTACJI:  
 BRANŻA IMR 1 NAZWISKO PODPIS I PRZCZĄTKA  
 Projektant: Janusz Wojtkiewicz  
 Upr. Bud. BSC.IL.3545/06980  
 Opracował: inż. MARCIN GÓRZNY

Konwent  
 Pismo  
 inż. ANDRZEJ ZAWISTOWSKI

NR RYSUNKU: S/1 SKALA: 1:50 DATA OPRACOWANIA: 01/2015.