




Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie



Czarnków, 14 lipca 2022 r.

ON-HK.9020.93.2022

Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o.
64-733 Drawsko ul. Powst. Wlkp. 121 A

OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **dostarczanej z wodociągu publicznego w Chełście**,
nr sprawozdań z badań: **725/W/22, 726/W/2022**, wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy powyższych sprawozdań z badań, przeprowadzonych w ramach planu działania na dany rok organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, prób wody pobranej w dniu 21.06.22 r., w następujących punktach:

725/W/22- sieć Kamiennik 58, przedszkole, kuchnia

726/W/22- sieć Chełst, boisko Orlik, szatnia nr 1

stwierdza, że woda, w badanym zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym, **nie spełnia** wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz.2294) ze względu na nieakceptowalny zapach wody. Ponadto, w jednym z punktów poboru, w szatni nr 1 na Orliku w Chełście, stwierdzono wyższą niż zalecana mętność wody, która wyniosła 1,3 NTU. Wartość zalecana wynosi 1,0 NTU.

Stwierdzone niezgodności nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumentów, należy jednak wyjaśnić ich przyczynę oraz podjąć działania naprawcze, a także przeprowadzić ponowne badania wody, których sprawozdania należy przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Czarnkowie.

Zał. 725/W/22, 726/W/22

Otrzymują :

1. adresat
2. Gmina Drawsko
3. a/a

AS

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Julita
Pawłowska-Dudziak;
wz.Państw.Pow.Insp.Sanit. w Czarnkowie
Data: 2022.07.14 13:04:00 CEST