



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Czarnkowie

Czarnków, 28 kwiecień 2023 r.

ON-HK.9011.130.2023

Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o.
64-733 Drawsko ul. Powst. Wlkp. 121 A

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego w Drawsku, pobranej do badań wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A, 64-920 Piła ul. Na Leszkowie 4, przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe, w ramach kontroli wewnętrznej podmiotu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, w oparciu o otrzymane sprawozdania z badań wody, pobranej w dniu 18.04.2023 r., przez przedstawiciela laboratorium, z wodociągu publicznego w Drawsku, w punktach:

1. stacja uzdatniania wody w Drawsku, Abisynia, woda uzdatniona – sprawozdanie z badań nr SB/47246/04/2023 z dnia 25.04.2023 r.,

stwierdza, że woda dostarczana do sieci z wodociągu publicznego w Drawsku, w badanym zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym, obejmującym monitoring parametrów grupy A, odbiega od wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz.2294) ze względu na podwyższoną mętność wody, która wyniosła 1,44 NTU, przy wartości zalecanej 1 NTU. Pozostałe badane parametry, w tym mikrobiologiczne, spełniają wymagania ww. rozporządzenia.

W związku z powyższym, w celu wydania pełnej oceny jakości wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie zaleca niezwłoczne przeprowadzenie powtórnego badania wody w zakresie mętności, rozszerzonego o zawartość żelaza i manganu.

Stwierdzona niezgodność nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów, pogarsza jednak cechy organoleptyczne wody i wymaga podjęcia działań sprawdzających i naprawczych, o których należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie oraz przedłożyć sprawozdania z badań potwierdzające ich skuteczność.

Otrzymują :

1. adresat
2. Wójt Gminy Drawsko
3. aa.

AS